



कार्यालय प्रधानाचार्य जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज
एवं नियन्त्रक सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर

क्रमांक: लेखा/कय-1/एफ-11(2)/2020-21/1460

दिनांक 18/7/2020

संशोधन

इस कार्यालय के पूर्व संशोधन आदेश क्रमांक 1365 दिनांक 08.07.2020 के द्वारा 02 Oxygen Generator Plant स्थापना हेतु ई-बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20.07.2020 रखी गई थी किन्तु उक्त बोली में तकनीकी स्पेसिफिकेशन में पुनः आंशिक संशोधन होने के कारण उक्त बोली को प्रस्तुत करने की दिनांक बढ़ाकर 28.07.2020 को सायं 05.00 बजे तक एवं बिड/प्रोसेसिंग फीस व बोली प्रतिभूति राशि के DD/E-चालान प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20.07.2020 से बढ़ाकर 28.07.2020 की जाती है। जो अगले कार्य दिवस दिनांक 29.07.2020 को प्रातः 11:00 बजे खोली (डाउनलोड की) जावेगी।

जिसका UBN Number MCA202021GLOB00082 है।

बिड की शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेगी। इसका विवरण sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक

कार्यालय प्रधानाचार्य जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज
एवं नियन्त्रक सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर


क्रमांक: लेखा/कय-1/एफ-11(2)/2020-21/ 1459

दिनांक 18/7/2020

संशोधन

ज.ला.ने. चिकित्सालय के शिशु रोग विभाग एवं राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर में 02 Oxygen Generator Plant की स्थापना हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी ई-बोली सूचना क्रमांक 1330 दिनांक 02.07.2020 में अपलोडेड तकनीकी स्पेसिफिकेशन में क्रमांक 1365 दिनांक 08.07.2020 के द्वारा संशोधित तकनीकी स्पेसिफिकेशन अपलोड किये गये थे जिसमें पुनः विभागीय तकनीकी समिति से आंशिक संशोधित तकनीकी स्पेसिफिकेशन दिनांक 15.07.2020 को प्राप्त होने के कारण निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है एवं अन्य तकनीकी स्पेसिफिकेशन दिनांक 02.07.2020 व 08.07.2020 के द्वारा जारी बिड सूचना अनुसार रहेंगे।

| पूर्व तकनीकी स्पेसिफिकेशन | संशोधित तकनीकी स्पेसिफिकेशन |
|--|--|
| "Oxygen generator plant should be power efficient and electricity load not more than 35 kw." | "Oxygen generator plant electricity load should not be more than 45 kw." |


प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक